

**RESULTATS ANÀLISIS EDAR**  
**(2018)**

	DATA	CABAL TRACTAT (m3/dia)	pH	CONDUCTIVITAT (mS)	CLORURS (mg/l)	TERBOLESA (UNT)	DQO (mg/l)	DBO5 (mg/l)	SÒLIDS EN SUSPENSÍO (mg/l)	NITRÒGEN TOTAL (mg/l)	FÒSFOR TOTAL (mg/l)
<b>ENTRADA</b>	01/06/18	11730	7,72	7,12	1550		536	364	213	47	8,32
	08/06/18	12150	7,88	6,27	1400		488	331	213	49	12,74
	15/06/18	12160	7,71	6,66	1580		564	389	233	43	8,48
	22/06/18	12614	7,62	9,29	2700		442	393	337	47	15
	28/06/18	12930	7,68	9,04	2200		664	458	277	52	7,84
<b>SORTIDA LLACUNA</b>	01/06/18		7,72	6,57	1400	1,36	28	45	10	5,9	1,22
	08/06/18		7,66	6,05	1450	0,88	26	37	12	5,7	0,81
	15/06/18		7,67	6,41	1550	1,26	30	33	12	9,2	1,58
	22/06/18		7,84	6,36	2350	2,31	120	90	15	15	3,02
	28/06/18		7,82	6,22	1550	7,14	54	88	26	16,9	4,98

<b>PERCENTATGE DE REDUCCIÓ (%)</b>				
	DATA	DQO	DBO	SS
<b>SORTIDA LLACUNA</b>	01/06/18	95	88	95
	08/06/18	95	89	94
	15/06/18	95	92	95
	22/06/18	73	77	96
	28/06/18	92	81	91

**- REQUISITS A SORTIDA D'EDAR PEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA:**

DQO: **125 mg/l** (percentatge mínim de reducció: 75)

DBO: **25 mg/l** (percentatge mínim de reducció: 70-90)

SÒLIDS EN SUSPENSÍO: **35 mg/l** (percentatge mínim de reducció: 90)