

RESULTATS ANÀLISIS EDAR
(2018)

	DATA	CABAL TRACTAT (m3/dia)	pH	CONDUCTIVITAT (mS)	TERBOLESA (UNT)	DQO (mg/l)	DBO5 (mg/l)	SÒLIDS EN SUSPENSIO (mg/l)	NITRÒGEN TOTAL (mg/l)	FÒSFOR TOTAL (mg/l)
ENTRADA	04/05/18	11540	7,57	9,85		316	306	118	34	4,3
	11/05/18	11860	7,69	9,9		316	306	120	33	4,34
	18/05/18	12292	7,72	6,78		1302	464	1060	90	17
	25/05/18	11368	7,65	5,73		470	373	137	48	6,17
SORTIDA LLACUNA	04/05/18		7,67	5,98	1,06	18	8	6	4	3,3
	11/05/18		7,66	6,14	0,87	26	9	11	4,2	3,33
	18/05/18		7,82	6,19	1,23	24	22	12	3,3	3,35
	25/05/18		7,67	6,08	0,94	32	24	8	4,4	3,03

PERCENTATGE DE REDUCCIÓ (%)				
	DATA	DQO	DBO	SS
SORTIDA LLACUNA	04/05/18	94	97	95
	11/05/18	92	97	91
	18/05/18	98	95	99
	25/05/18	93	94	94

- REQUISITS A SORTIDA D'EDAR PEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA:

DQO: **125 mg/l** (percentatge mínim de reducció: 75)

DBO: **25 mg/l** (percentatge mínim de reducció: 70-90)

SÒLIDS EN SUSPENSIO: **35 mg/l** (percentatge mínim de reducció: 90)